

## Información de prensa

Lanús, 10 de noviembre de 2018

Sobre la inundación producida durante la tarde del sábado 10/11 en la cámara de regulación de presión ubicada en la calle Máximo Paz y Pavón -Partido de Lanús-, MetroGAS informa que **la situación se encuentra totalmente normalizada**. Además aclara: **aquellos vecinos que, como medida preventiva, cerraron la llave de gas de los artefactos (calefón, cocina, estufa, etc) ya pueden utilizarlos de manera habitual**.

La incesante tormenta provocó que ingresara agua en la cámara reguladora, generando una variación en la presión de gas de la zona. Los equipos técnicos de MetroGAS acudieron rápidamente al lugar para normalizar la situación de manera confiable y segura.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes. Regularizada la situación, continúan las tareas de atención a los vecinos para garantizar que puedan utilizar el servicio de manera segura en sus hogares.

---

### **Para mayor información:**

Emergencias 24hs - 4309-1050

A través de la web [metrogas.com.ar](http://metrogas.com.ar);

Para consultas Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

### **Contacto de Prensa**

Eleonora Turk

154417-2601