



DETALLE CHAPAS



NOTAS:

El tramo de cañeria en contacto con el soporte llevará doble capa de pintura.

La union entre el Hormigon Existente y el Nuevo debera tratarse con un puente de adherencia tipo SIKA o similar.

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento de Operaciones

PLANEAMIENTO TECNICO

TITULO

SOPORTE REGULABLE PARA CAÑERIA Ø 20"

ESCALA	FECHA	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
GRAFICA	31/03/06	P.TECNICO	P.TECNICO	P.TECNICO

SUSTITUYE

IDENTIFICACION

PT-10-11-TM-216B-00