


SOPORTE DE ANCLAJE (3)



CÁNCAMOS (6)





BAFFLES (4) (5)



BAFFLE A (4)

BAFFLE B (5)





CONEXIONES

POS	CANT.	DENOMINACION	CARACT.	SERIE	NPS	OBSERVACIONES
C6	1	NIVEL – CONEXIÓN INFERIOR	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT
C5	1	DRENAJE	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT
C4	1	ENTRADA GAS	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT
C3	1	NIVEL – CONEXIÓN SUPERIOR	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT
C2	1	RECARGA ODORANTE	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT
C1	1	SALIDA ODORANTE	ROSCA	3000	1/2"	ROSCA NPT

DATOS DE DISEÑO

CÓDIGO DE DISEÑO :		ASME SECCIÓN VIII DIV. 1 EDICIÓN 2013
TIPO :		ODORIZADOR POR ARRASTRE
PRESIÓN :	OPERACIÓN (Kg/cm²) (g)	22
	DISEÑO (Kg/cm²) (g)	25
	PRUEBA (Kg/cm²) (g)	38
RADIOGRAFIADO :	RT-1	
PINTURA :	EXTERNA, ARENADO SA 2 1/2, EPOXY POLIAMIDA ESPESOR 420µm Y POLIURETANO ALIFÁTICO BLANCO (RAL 9010), ESPESOR 80µm. ESPESOR TOTAL 500µm.	
DIMENSIONES :	PESO (VACÍO) (Kg)	27
	VOLUMEN ODORANTE MÁX. (Lts)	18

NOTAS:


1–Las dimensiones están expresadas en milímetros, salvo indicación en contrario.
2–Las soldaduras serán continuas, salvo indicación en contrario.

Nº	DENOMINACION	CANT.	Ø	MATERIAL/ CALIDAD	NORMA	OBSERVACIONES
9	Media cupla S3000	6	½"	ASTM A-105	ANSI B16.11	–
8	Soporte placa , espesor 2.1mm	1	–	SAE 1010	–	–
7	Placa identificación, esp: 1.5mm	1	–	AISI 304	–	–
6	Cáncamo, espesor 6.35mm	2	–	SAE 1010	–	–
5	Baffle tipo "B", espesor 6.35mm	1	8"	SAE 1010	–	–
4	Baffle tipo "A", espesor 6.35mm	2	8"	SAE 1010	–	–
3	Soportes de anclaje, esp. 6.35mm	2	–	SAE 1010	–	–
2	Casquete semielíptico, esp. 6.35mm	2	8"	WPB 234	ASME VIII Div. 1	–
1	Cañería acero e= 6.35mm (Sch 20)	1	8"	X-42	API 5L	–

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
B				
A				


MODIFICACIONES

PLACA DE IDENTIFICACIÓN (7)



Marco exterior y espacios recuadrados en relive, inox. pulido.
Fondo pintado color negro.
Altura letras: 3.5mm.

SOPORTE DE PLACA IDENTIFICACIÓN (8)



MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :
TANQUE ODORIZADOR POR ARRASTRE

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	05/01/16	R.R.R.	R.R.R.	L.H.C.

Nº DE PLANO: PT-10-11-TM-246-00 — REV. A

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X

PT-10-11-TM-246-00 TANQUE ODORIZADOR.DWG